



Ministero della Giustizia
CASA CIRCONDARIALE CHIETI
AREA CONTABILE

DECISIONE A CONTRARRE n. 46-2025

Prot. n. 12997 del 25/09/2025

OGGETTO: RIPARAZIONE ASCENSORE MONTACARICHI

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- Facendo seguito alla segnalazione della locale Mof circa il malfunzionamento dell'ascensore montacarichi, è stato richiesto alla ditta incaricata della manutenzione ordinaria di effettuare un sopralluogo immediato;
- Alla richiesta di intervento del giorno 20/09/2025 ha fatto seguito il rapporto di intervento n. 14417308 della stessa data, in cui si relaziona che l'impianto è stato lasciato in stato di fermo e senza scheda comando motorino porte in quanto danneggiata. Si rende quindi necessaria la reinstallazione /sostituzione del componente per ripristinare la funzionalità dell'impianto.
- Contestualmente è stato richiesto alla ditta manutentrice di inviare un preventivo per la fornitura ed installazione della scheda comando apertura porte.
- Per l'intervento di ripristino dell'ascensore la spesa richiesta dalla ditta Kone Spa corrisponde ad € 581,00 oltre IVA, giusto preventivo n. 259T09QSLA40180 del 22/09/2025, importo inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- La disponibilità finanziaria, pari all'importo stimato, è stata riscontrata sul Capitolo 1687 PG 1 del bilancio 2025 ed è sufficiente per coprire integralmente la spesa;
- L'affidamento diretto è consentito dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per servizi sovraordinati al valore soglia sottosoglia comunitaria;
- La procedura sarà svolta mediante Trattativa Diretta MEPA con la ditta titolare della manutenzione ordinaria dell'ascensore montacarichi nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato del contratto di manutenzione, a conferma del preventivo informale ;
- Sarà acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG), tramite la funzionalità ANAC Form del Mepa, prima dell'avvio formale del rapporto contrattuale;
- Non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990, art. 7 DPR 62/2013 e art. 16 D.Lgs. 36/2023;

VISTI

- Il Codice dei Contratti D.Lgs n. 36-2023 e ss.mm.ii
- Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- Le Linee Guida ANAC per gli affidamenti sottosoglia;
- Il Regolamento interno in materia di contratti sottosoglia della C. C. Chieti;

CONSIDERATO CHE

- La presente procedura è finalizzata a garantire l'uso dell'impianto, necessario per il regolare svolgimento dei servizi delle attività del personale e della popolazione detenuta, oltre che garantire ordine e sicurezza;
- La scelta di procedere con affidamento diretto, sussistendone i presupposti di legge, è idonea a garantire la tutela dell'interesse pubblico nella gestione della presente fornitura ed installazione e rispetta i principi di economicità, efficacia, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui agli artt. 1 e 49 del Codice dei Contratti;

per tali motivi, in qualità di responsabile unico del progetto (RUP),

DECIDE

1. Di approvare integralmente le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare, con procedura diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura in oggetto all'operatore economico che presenterà il miglior prezzo, fra quelli consultati tramite confronto di preventivi sulla piattaforma MEPA;
3. Di impegnare la spesa presunta, corrispondente ad € 581,00 oltre IVA, con imputazione al Capitolo 1687 PG 1 del bilancio 2025;
4. Di formalizzare l'affidamento mediante documento informatico (Documento di Stipula) generato da MEPA, sottoscritto digitalmente dalle parti;
5. Di acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG) tramite ANAC Form prima della stipula definitiva del contratto;
6. Di prevedere il pagamento tramite mandato informatico su conto corrente dedicato, subordinato al riscontro positivo di conformità fra servizio effettuato e fatturazione;
7. Di pubblicare la presente decisione a contrarre sul sito internet del Ministero della Giustizia ai fini dell'adempimento degli obblighi a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa;

Il Direttore

Franco Pettinelli

Decisione a contrarre

Alla richiesta di intervento del giorno 20/09/2025 ha fatto seguito il rapporto di intervento n. 14417308 della stessa data, in cui si relaziona che l'impianto è stato lasciato in stato di fermo e senza SCHEDA COMANDO MOTORINO PORTE in quanto danneggiata. è quindi necessaria la reinstallazione /sostituzione del componente per ripristinare la funzionalità dell'impianto.

A causa della rimozione della scheda di avvio motori, l'ascensore è ora fermo e inutilizzabile.

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/scheda_di_sintesi_gare_o_contratti?contentId=SBG1471683