

DETERMINAZIONE N. 24 DEL 3 MAGGIO 2021

“Manutenzione straordinaria urgente impianti tecnologici - fornitura e posa: 1. sostituzione servomotore scambiatore calore Centrale Termica - 2. sostituzione circolatore di ricircolo ACS Vecchio padiglione 3. sostituzione bruciatore caldaia Nuovo Padiglione”

CIG: Z2831965FB

- Richiamata** la L. 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review);
- Richiamata** la L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto sviluppo);
- Richiamata** la L. 7 agosto 2012, n.135 (2° spending review);
- Richiamata** L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013);
- Richiamato** il D.lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** il D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del ME.PA.;
- Richiamata** la Legge 136/2010 così come modificata dal decreto legge 187 del 2010;
- Vista** la Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista** la Legge 488/1999 e in particolare l'art. 26 comma 3;
- Vista** la Legge 296/2006 e in particolare l'art.1 comma 449;
- Visto** l'art. 36 del d.lgs n. 50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016 n°50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Considerata** l'assenza del regolamento unico di attuazione;
- Vista** la delibera ANAC n°1097 del 26 ottobre 2016: Linee guida n.4 intitolate “procedura per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.274 del 22 novembre 2016;
- Vista** la delibera ANAC n°1096 del 26 ottobre 2016: Linee guida n.3 intitolate “nomina ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.273 del 22 novembre 2016;
- Considerato** che si rende necessario di provvedere all'esecuzione dei lavori urgenti di saldatura della caldaia in esercizio presso il Nuovo Padiglione;
- Considerato** che la manutenzione straordinaria urgente in esame, che prevede la fornitura e posa di n.1 servomotore scambiatore calore Centrale Termica, n.1 circolatore di ricircolo ACS Vecchio padiglione e n.1 bruciatore caldaia Nuovo Padiglione, risulta necessaria ed urgente a causa di importanti problemi di malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento e la discontinuità dell'erogazione dell'acqua calda sanitaria; opportuno rimarcare che la sostituzione del bruciatore si rende necessaria poiché danneggiatosi in occasione della fuoriuscita dell'acqua

a causa della foratura della caldaia, oggetto dei lavori di saldatura come da determina n.20 del 28.04.2021;

Tenuto conto che assicurare il normale funzionamento dell'impianto di riscaldamento al momento attuale che vede delle temperature ancora un pò rigide soprattutto la notte e la mattina e la normale erogazione dell'acqua calda sanitaria quale veniva documentata l'assoluta urgenza e necessità di eseguire immediatamente i lavori al fine di garantire la regolare erogazione del riscaldamento e dell'acqua calda e, di conseguenza, il benessere dei detenuti e del personale oltre che il normale funzionamento dei servizi in Istituto;

Visto il preventivo di spesa formulato dalla Ditta Vergottini S.r.l., manutentrice degli Impianti Tecnologici presenti in Istituto, che prevede una spesa complessiva pari ad €8.861,60 IVA esclusa;

Accertato che la disponibilità finanziaria sul pertinente Capitolo 7301 P.G. 1 del Bilancio 2021 del Budget della Casa Circondariale di Cremona è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento della fornitura dei beni in esame;

**TUTTO CIO' PREMESSO
DETERMINA**

1. di avviare la trattativa diretta con la Ditta Vergottini S.r.l., per l'affidamento della fornitura e posa di n.1 servomotore scambiatore calore Centrale Termica, n.1 circolatore di ricircolo ACS Vecchio Padiglione e n.1 bruciatore caldaia Nuovo Padiglione, per una spesa complessiva massima così specificata da ribassare a corpo:

a. n.1 servomotore scambiatore calore Centrale Termica	€.	1.368,44
b. n.1 circolatore di ricircolo ACS Vecchio Padiglione	€.	600,72
c. n.1 bruciatore caldaia Nuovo Padiglione	€.	6.892,44
d. I.V.A. al 22%	€.	1.949,55
Spesa complessiva massima stimata	€.	10.811,15

2. di autorizzare la spesa complessiva stimata da porsi a carico del Budget 2021 della Casa Circondariale di Cremona sul pertinente Capitolo 7301 P.G. 1;

3. di iscrivere la presente determina nel registro determine;

4. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, Codice Univoco PAQNQC, vistata in ordine alla regolarità della fornitura.

5. che la fornitura dovrà essere resa entro gg. 3 (tre) dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario (ovvero) dalla ricezione della lettera d'ordine predisposta allo scopo;

Il R.U.P. di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016, nonché Direttore dell'esecuzione del contratto e della Casa Circondariale di Cremona, è il Dirigente Dr.ssa Rossella Padula.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Rossella PADULA