Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione della Casa di Reclusione di Isili
cr.isili@giustiziacert.it

Decisione a contrarre nr. 272 del 20/10/2026 ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

IL DIRETTORE

OGGETTO: Indizione di procedura inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, tramite lo strumento telematico del Mepa
relativo :

- Fornitura e posa di n 1 caldaia per riscaldamento potenza termica nominale 370,0 KW – 338,6 KW con bruciatore a gasolio bistadio, potenza termica min 180 KW, potenza termica max 450 KW compreso di accessori, pezzi speciali e flange di fissaggio alla caldaia, con pressione massima di esercizio 6 bar ed isolamento termico esteso a tutte le parti della caldaia necessaria per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento;garantire adeguate condizioni termoigrometriche all'interno dei locali della struttura; assicurare la continuità del servizio durante il periodo di esercizio dell'impianto termico;eliminare le criticità derivanti dall'obsolescenza e dal deterioramento della caldaia esistente e conseguire una maggiore affidabilità gestionale dell'impianto nella diramazione centrale della Casa di reclusione di Isili.

- **Vista** la richiesta pervenuta dall' assistente tecnico Daniel Argiolas che informava codesta Direzione dell'esigenza di un nuova caldaia atta a garantire adeguate condizioni termoigrometriche all'interno dei locali della struttura; assicurare la continuità del servizio durante il periodo di esercizio dell'impianto termico; eliminare le criticità derivanti dall'obsolescenza e dal deterioramento della caldaia esistente e conseguire una maggiore affidabilità gestionale dell'impianto nella diramazione centrale della Casa di reclusione di Isili.

Visti:
- L'art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
- L' art.50 del D. Lgs 36/2023, Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture;
- L'art 17 del D.lgs. 36/2023;

-Le Linee Guida n°4 dell'Autorità nazionale Anticorruzione recanti:" Procedure per l'Affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formulazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. n° 56 del 2017 (GU n.69 del 23 Marzo 2018);

Considerato che:

- si rende necessario procedere ad affidare l'appalto relativo alla Fornitura e posa di n 1 caldaia per riscaldamento potenza termica nominale 370,0 KW – 338,6 KW con bruciatore a gasolio bistadio, potenza termica min 180 KW, potenza termica max 450 KW compreso di accessori, pezzi speciali e flange di fissaggio alla caldaia, con pressione massima di esercizio 6 bar ed isolamento termico esteso a tutte le parti della caldaia necessaria per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento;garantire adeguate condizioni termoigrometriche all'interno dei locali della struttura; assicurare la continuità del servizio durante il periodo di esercizio dell'impianto termico;eliminare le criticità derivanti dall'obsolescenza e dal deterioramento della caldaia esistente e conseguire una maggiore affidabilità gestionale dell'impianto nella diramazione centrale della Casa di reclusione di Isili.

Dato atto:

del rispetto del principio di rotazione art 49 D.Lgs 36/2023;
-che il RUP provvederà a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli art. 20 e 23 del Dlgs n° 36/2023;

Visti:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267; ed in particolare 191 e 192;
-l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

-Considerato che la fornitura potrà essere acquisita previo inoltro Trattativa Diretta, Confronto di preventivi o RDO nel MEPA**,** aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

-Dato atto che:
- l'avviso verrà pubblicato (on line) nel sito "Acquisti in rete della P.A. - mercato elettronico";

DETERMINA

- Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati, precisando che il fine che si intende perseguire con la fornitura è quello di garantire adeguate condizioni termoigrometriche all'interno dei locali della struttura; assicurare la continuità del servizio durante il periodo di esercizio dell'impianto termico; eliminare le criticità derivanti dall'obsolescenza e dal deterioramento della caldaia esistente e conseguire una maggiore affidabilità gestionale dell'impianto nella diramazione centrale della Casa di reclusione di Isili.

Di nominare:

- Il funzionario contabile Dott.sa Pasquina Atzeni ai sensi ai sensi dell'art 15 del Dlgs n°36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto con decreto nomina n. 2 del 17/12/2025, che procederà ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett b) del Dlgs n. 36/2023 all'affidamento previo inoltro Trattativa Diretta, Confronto di preventivi o RDO nel MEPA**,** aggiudicazione **con** il criterio del minor prezzo, per la Fornitura e posa di n 1 caldaia per riscaldamento potenza termica nominale 370,0 KW – 338,6 KW con bruciatore a gasolio bistadio, potenza termica min 180 KW, potenza termica max 450 KW compreso di accessori, pezzi speciali e flange di fissaggio alla caldaia, con pressione massima di esercizio 6 bar ed isolamento termico esteso a tutte le parti della caldaia necessaria per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento; garantire adeguate condizioni termoigrometriche all'interno dei locali della struttura; assicurare la continuità del servizio durante il periodo di esercizio dell'impianto termico;eliminare le criticità derivanti dall'obsolescenza e dal deterioramento della caldaia esistente e conseguire una maggiore affidabilità gestionale dell'impianto nella diramazione centrale della Casa di reclusione di Isili.

Di approvare il quadro economico spesa complessiva di € 32900,00 oltre iva di legge

.

Di dare atto:

- che alla liquidazione della spesa si procederà con fondi messi a disposizione dal Ministero della Giustizia e gravanti su idoneo capitolo di bilancio.

Il Direttore