

**DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SCUOLA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO E
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA DI S. PIETRO CLARENZA-CATANIA**

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE CALDAIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLE CASERME DELLA SCUOLA DI FORMAZIONE DI SAN PIETRO CLARENZA. CIG ZD33021DB8.

IL DIRETTORE

PREMESSO Che l'impianto di riscaldamento delle caserme è attualmente in blocco, è stato rilevato la presenza di una sostanziale perdita di acqua da una pompa di ricircolo e che la valvola a tre vie è in cortocircuito;

CONSIDERATO Che l'impianto è stato sottoposto a numerosi interventi di ripristino e manutenzione che hanno garantito, anche se in modo ridotto e saltuario, il funzionamento dello stesso;

CONSIDERATO Che l'anomalia dell'impianto riguarda le caserme, che ospitano i 110 allievi agenti, ai quali bisogna garantire adeguate condizioni microclimatiche, ai sensi del D.L. 81/2008, soprattutto nell'attuale stagione caratterizzata da clima molto freddo;

CONSIDERATA L'urgenza di rendere efficiente l'impianto, per evitare i disagi nella gestione della struttura, è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta di fiducia Rizzo Impianti, specializzata nel settore, la quale dopo aver effettuato opportuno sopralluogo ha quantificato in € 2.370,00 oltre IVA la spesa per lavori necessari da eseguire;

RITENUTO Che è stata inserita nella programmazione annuale una somma relativa alla copertura delle spese per ripristino impianto riscaldamento;

DETERMINA

PER LE MOTIVAZIONI ESPRESSE SOPRA, DI AFFIDARE ALLA DITTA RIZZO IMPIANTI DI RIZZO FILIPPO, L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CALDAIE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL CODICE DEI CONTRATTI D.L. 50/2016.

S. Pietro Clarenza, 4 gennaio 2021

IL DIRETTORE
Letizia Bellelli